

# EXTINGUIDORES

## TIPOS DE EXTINGUIDORES MÁS COMUNES

Existen diversos extintores para cada tipo de conatos de incendios:

### Extintor de bióxido de carbono (CO2)

Cilindro de acero para alta presión, manguera de alta presión, trompeta plástica (redonda o rectangular).



**CLASE A**  
**Materiales Sólidos Comunes**  
Madera  
Papel  
Cartón  
Tela  
Plástico, etc.

Agua presurizada, espuma y polvo químico seco ABC

### Extintores de agua con presión contenida

Cilindro en acero inoxidable, con un tubo en su interior con una pichancha en el extremo, un empaque en la boca, un manómetro en la parte superior.



**CLASE B**  
**Líquidos Inflamables**  
Pintura  
Gasolina  
Petróleo, etc.

Espuma, Dióxido de carbono y Polvo químico seco ABC-BC



**CLASE C**  
**Eléctricos**  
Equipos o instalaciones eléctricas

Dióxido de carbono y Polvo químico seco ABC-BC



**CLASE D**  
**Materiales Combustibles**  
Sodio  
Potasio  
Magnesio  
Aluminio  
Titanio, etc.

Polvo químico seco Clase D




**CLASE K**  
**Grasas y aceites de cocina**  
Grasas y aceites de cocina (tipo animal y vegetal)

Acetato de Potasio de bajo PH

## OPERACIÓN Y FORMA DE APLICAR

### PASO 1



Retire el extintor de su base.

### PASO 2



Quite el seguro. Accionarlo 2 veces para verificar su estado. Diríjase al lugar del fuego manteniéndolo en posición vertical.

### PASO 3



Apunte hacia la base de las llamas. Apriete palanca de accionamiento.

### PASO 4



Descargue el agente extintor de un lado a otro en movimiento de barrido.

## MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES

Es necesario realizar una inspección a los extintores año con año, verificar que los componentes funcionen correctamente en especial el buen estado de la manguera, que el pitón este libre de obstrucciones, el seguro y sello de seguridad.

Proveedor:

Teléfono:

Última recarga:

Próxima recarga:



Bomberos Voluntarios: 122



Bomberos Municipales: 123



Asociación Nac. de Bomberos Departamentales: 1554

POWERED BY



VISITE LA ESCUELA DE CAPACITACIONES DE CLASS EQUIPOS.

